

广州市增城区发展和改革局文件

穗增发改投批〔2020〕185号

项目代码：2020-440118-48-01-066099

广州市增城区发展和改革局关于派潭镇白水寨 自来水厂升级改造可行性研究报告 的复函

派潭镇人民政府：

报来《派潭镇人民政府关于申请审批派潭镇白水寨自来水厂升级改造可行性研究报告的函》（派府函〔2020〕505号）及有关资料收悉。经研究，现就项目可行性研究报告函复如下：

一、经评审，原则同意你单位报来的派潭镇白水寨自来水厂升级改造可行性研究报告。

二、建设规模和建设内容：项目建设内容主要为取水工程（包

括取水泵船等)、输水工程(包括原水管道和清水管道,原水管道线路长约8公里、清水管道线路长约12公里)、新建自来水厂(总占地面积约105.894亩)等。项目建设成后,日供应自来水近期3万立方米(2025年)、远期5万立方米(2030年)。

三、投资估算及资金来源。项目估算总投资30188.96万元,其中:工程费用20485.65万元、工程建设其他费7837.46万元、工程预备费1865.85万元。项目所需建设资金由镇财政资金安排解决。

四、建设管理模式。项目由派潭镇人民政府组织实施建设。

五、招标事项。工程招标核准意见详见附件。

六、本审批文件有效期为2年。有效期内完成下一阶段审批工作的,本审批文件持续有效;有效期届满时未完成下一阶段审批工作的,在有效期满前3个月内向我局申请延期,未办理延期手续的,本审批文件自动失效。

附件: 招标核准意见

广州市增城区发展和改革局

2020年9月8日

附件

招 标 核 准 意 见 表

建设工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察	核准			核准	核准		
设计	核准			核准	核准		
建筑工程	核准			核准	核准		
安装工程	核准			核准	核准		
监理	核准			核准	核准		
设备							
重要材料							
其他							

审批部门核准意见说明：

- 1、招标范围：根据《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、《必须招标的工程建设项目规定》（国家发改委令 第 16 号）的规定，对勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理全部招标。
- 2、招标组织形式：委托招标。
- 3、招标方式：公开招标。



注：如对本许可有异议，可自接到许可文件之日起六十日内向增城区人民政府或广州市发展和改革委员会申请行政复议（增城区人民政府行政复议办公室地址：增城区荔城街惠民路 1 号，联系电话：020-32829072；广州市发展改革委地址：越秀区府前路 1 号，联系电话：020-38920953）

附件 2

招标基本情况

建设工程名称：派潭镇白水寨自来水厂升级改造工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招 标方式	招标估算金额 (万元)	备 注
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标			
勘察	√			√	√			225.34	
设计	√			√	√			578.63	
建筑 工程	√			√	√			8811.46	
安装 工程	√			√	√			11674.19	
监理	√			√	√			401.04	
设备									
重要 材料									
其他									

情况说明：

- 1、招标范围：根据《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》的规定，对勘察、设计、建设工程、安装工程、监理全部招标。
- 2、招标组织形式：委托招标。
- 3、招标方式：公开招标。

建设单位盖章
2020 年 9 月 2 日

公开方式：主动公开

抄送：区财政局，区水务局。

广州市增城区发展和改革局办公室

2020年9月8日印发
