

广州市增城区发展和改革局文件

穗增发改投批〔2020〕255号

项目代码：2020-440118-44-01-075827

广州市增城区发展和改革局关于陈家林变电站 周边配套 110kv 电力管沟建设工程可 行性研究报告的复函

区公共建设项目管理服务中心：

报来《关于申请审批陈家林变电站周边配套 110kv 电力管沟建设工程可行性研究报告的函》（增公建中心函〔2020〕1002号）及有关资料收悉。经研究，现就项目可行性研究报告函复如下：

一、经评审，原则同意你单位报来的陈家林变电站周边配套 110kv 电力管沟建设工程可行性研究报告。

二、建设规模和建设内容：该工程共建设 3 段电缆管沟，各

段电缆管沟的路径方案描述如下：

（一）1 号电力管沟：由增科路同步建设预留电缆沟引出，沿增科路敷设至新建电缆终端塔附近。电力管沟主要布置在增科路中央绿化带下，局部布置在西北侧慢车道内。电缆管沟建设长度 1142m。

（二）2-1 号电力管沟：由 1 增科路同步建设预留电缆沟引出，沿增科路向东敷设至凤元路转向南至规划新学路，接驳新学路电力管沟。电力管沟主要布置在道路退缩绿化带内。电缆管沟建设长度 507m。

（三）2-2 号电力管沟：由创学路电力管沟接驳点引出，顶管穿越华德石油管道至宁埔大道南侧，沿宁埔大道向西南敷设至新建宁埔大道接头井和陈家林路接头井。电力管沟主要布置在道路行车道下。电缆管沟建设长度 899m。

三、投资估算及资金来源。项目估算总投资 5224.28 万元，其中：工程费用 3744.21 万元、工程建设其他费用 1124.54 万元、基本预备费 355.53 万元。项目所需建设资金由增城区财政资金安排解决。

四、建设管理模式。项目由区公共建设项目管理服务中心组织实施建设。

五、招标事项。工程招标核准意见详见附件。

六、本审批文件有效期为 2 年。有效期内完成下一阶段审批工作的，本审批文件持续有效；有效期届满时未完成下一阶段审

批工作的，在有效期满前 3 个月内向我局申请延期，未办理延期手续的，本审批文件自动失效。

附件：招标核准意见

广州市增城区发展和改革局

2020 年 11 月 16 日



附件

招 标 核 准 意 见 表

建设项目名称：陈家林变电站周边配套 110kv 电力管沟建设工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察	核准			核准	核准		
设计	核准			核准	核准		
建筑工程	核准			核准	核准		
安装工程							
监理	核准			核准	核准		
设备							
重要材料							
其他							

审批部门核准意见说明：

1、招标范围：根据《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、《必须招标的工程
项目规定》（国家发改委令 第 16 号）的规定，对建筑工程、勘察、设计、监理全部招
标。

2、招标组织形式：委托招标。

3、招标方式：公开招标。


2020 年 11 月 16 日

注：如对本许可有异议，可自接到许可文件之日起六十日内向增城区人民政府或广州市发展和改革委员会申
请行政复议（增城区人民政府行政复议办公室地址：增城区荔城街惠民路 1 号，联系电话：020-32829072；广州
市发展改革委地址：越秀区府前路 1 号，联系电话：020-38920953）

附件 3:

招 标 基 本 情 况

建设项目名称: 陈家林变电站周边配套 110kv 电力管沟建设工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方 式	招标估算 金额(万 元)	备注
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标			
勘察	√			√	√			63.23	
设计	√			√	√			151.85	
建筑工程	√			√	√			3744.21	
安装工程									
监理	√			√	√			116.07	
设备									
重要材料									
其他									

情况说明:

1. 招标范围: 根据《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》(必须招标的工程项目规定)(国家发改委令 第 16 号)的规定, 对勘察、设计、建筑工程、监理全部招标。
2. 招标组织形式: 委托招标。
3. 招标方式: 公开招标。





公开方式：主动公开

抄送：区财政局，新塘镇人民政府。

广州市增城区发展和改革局办公室

2020年11月16日印发
