

# 广州市增城区发展和改革局文件

穗增发改投批〔2021〕126号

---

项目代码：2105-440118-04-01-415916

## 广州市增城区发展和改革局关于新塘镇珠江 国际智能科技产业园项目输电线路搬迁 工程项目建议书的复函

新塘镇人民政府：

你单位报来《关于审批新塘镇珠江国际智能科技产业园项目输电线路搬迁工程项目建议书的函》及有关资料收悉，经研究，现函复如下：

一、为了推进珠江国际智能科技产业园顺利建设，减少线行对功能区用地分割，利于区域整体布局及集约用地，同意新塘镇珠江国际智能科技产业园项目输电线路搬迁工程项目建设。

二、建设规模和建设内容。项目实施输电线路搬迁工程，主

要建设内容包括：（1）架空线路工程：拆除原 220kV 中新甲乙线、原 220kV 增新甲乙线共 3 座杆塔，新建 2 座杆塔和导、地线共 753 米，以调整该段输电线走向。（2）临时转供电部分：为缩短 220kV 中新甲乙线同停时间，本次迁改另新建临时线路，涉及新杆塔 1 座，新建导、地线共 345 米。

三、投资估算及资金来源。项目估算总投资 1940.83 万元，其中：工程费用 1527 万元、工程建设其他费用 323.57 万元（含用地费用 45.37 万元）、基本预备费 90.26 万元。项目所需建设资金由区财政资金统筹安排解决。

四、建设管理模式。项目由新塘镇人民政府组织实施建设。

五、招标事项。工程招标核准意见详见附件。

六、本审批文件有效期为 2 年。有效期内完成下一阶段审批工作的，本审批文件持续有效；有效期届满时未完成下一阶段审批工作的，在有效期满前 3 个月内向我局申请延期，未办理延期手续的，本审批文件自动失效。

附件：招标核准意见

广州市增城区发展和改革局

2021 年 10 月 15 日



附件

## 招 标 核 准 意 见 表

建设项目名称：新塘镇珠江国际智能科技产业园项目输电线路搬迁工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察							核准
设计							核准
建筑工程	核准			核准	核准		
安装工程	核准			核准	核准		
监理							核准
设备							
重要材料							
其他							

### 审批部门核准意见说明：

- 1、招标范围：根据《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》和《必须招标的工程项目规定》（国家发改委令 第 16 号）的规定，对建筑工程、安装工程全部招标。
- 2、招标组织形式：委托招标。
- 3、招标方式：公开招标。
- 4、勘察、设计、监理单项服务合同价低于 100 万元，不纳入必须招标范围。



注：如对本许可有异议，可自接到许可文件之日起六十日内向增城区人民政府或广州市发展和改革委员会申请行政复议（增城区人民政府行政复议办公室地址：增城区荔城街惠民路1号，联系电话：020-32829072；广州市发展改革委地址：越秀区府前路1号，联系电话：020-38920953）

## 招 标 基 本 情 况

建设项目名称：新塘镇珠江国际智能科技产业园项目输电线路搬迁工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方 式	招标估 算金额 (万元)	备注
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标			
勘察							√	83.91	
设计									
建筑工程	√			√	√			1527	
安装工程	√			√	√				
监理							√	42.75	
设备									
重要材料									
其他									

情况说明：

- 1、招标范围：根据《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》和《必须招标的工程项目规定》（国家发改委令 第 16 号）的规定，对建筑安装工程全部招标。
- 2、招标组织形式：委托招标。
- 3、招标方式：公开招标。
- 4、勘察、设计、监理单项服务合同价低于 100 万元，不纳入必须招标范围。



建设单位盖章  
2021 年 10 月 8 日

**公开方式：主动公开**

---

抄送：区财政局，区供电局。

---

广州市增城区发展和改革局办公室

2021年10月15日印发

---

