

2022年1月国控企业监督性监测结果

行政区	企业名称	重点属性	监测点位	执行标准名称	监测日期	监测项目名称 (mg/L)	监测结果	标准限值	是否达标
增城区	广州市海滔环保科技有限公司 (永和污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2022/1/7	化学需氧量	17	40	是
						氨氮	0.334	5	是
						总磷	0.13	0.5	是
						总氮	9.57	15	是
						悬浮物	6	10	是
增城区	广州市新明润水质净化有限公司 (新塘污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2022/1/4	化学需氧量	16	40	是
						氨氮	0.171	5	是
						总磷	0.12	0.5	是
						总氮	11.2	15	是
						悬浮物	5	10	是
增城区	广州科晟水质净化有限公司 (石滩污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2022/1/7	化学需氧量	16	40	是
						氨氮	0.334	5	是
						总磷	0.10	0.5	是
						总氮	9.81	15	是
						悬浮物	6	10	是
增城区	广州骏鹏投资有限公司 (中新污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2022/1/7	化学需氧量	15	40	是
						氨氮	0.420	5	是
						总磷	0.12	0.5	是
						总氮	11.4	15	是
						悬浮物	6	10	是
增城区	广州华浩高潭水处理有限公司 (高滩污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2022/1/6	化学需氧量	12	40	是
						氨氮	1.38	5	是
						总磷	0.05	0.5	是
						总氮	8.00	15	是
						悬浮物	4	10	是
增城区	广州华浩能源环保集团股份有限公司 (正果污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2022/1/4	化学需氧量	16	40	是
						氨氮	0.339	5	是
						总磷	0.12	0.5	是
						总氮	10.6	15	是
						悬浮物	4	10	是

增城区	广州派航环保技术有限公司 (派潭污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一 级标准两者中的严者后排放	2022/1/6	化学需氧量	12	40	是
						氨氮	0.317	5	是
						总磷	0.20	0.5	是
						总氮	8.83	15	是
						悬浮物	4	10	是
增城区	广州增城北控水质净化有限公司 (永和污水厂四期)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一 级标准两者中的严者后排放	2022/1/7	化学需氧量	17	40	是
						氨氮	0.312	5	是
						总磷	0.10	0.5	是
						总氮	8.74	15	是
						悬浮物	6	10	是
增城区	广州增城北控水处理有限公司 (中心污水厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一 级标准两者中的严者后排放	2022/1/7	化学需氧量	16	40	是
						氨氮	0.350	5	是
						总磷	0.10	0.5	是
						总氮	9.13	15	是
						悬浮物	6	10	是

备注：结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。