

广州市增城区发展和改革局文件

穗增发改投批〔2023〕25号

项目代码：2210-440118-04-01-860236

广州市增城区发展和改革局关于广州 增芯项目 220kV 变电站建设工程 可行性研究报告的复函

广州市增城区公共建设项目管理服务中心：

报来《关于申请审批广州增芯项目 220kV 变电站建设工程可行性研究报告的函》（增公建中心函〔2023〕506 号）及有关资料收悉。经研究，现就项目可行性研究报告函复如下：

一、经联审决策，原则同意你单位报来的广州增芯项目 220kV 变电站建设工程可行性研究报告。

二、建设规模和建设内容：项目位于增城经济技术开发区永宁大道以南，新和北路以东，新宇路以西，创优路以北。项目主

变终期规模为 4 台 7.5 万千伏安变压器，本期一次建成，主变采用两两互为备用供电方式。220kV 最终出线 2 回，本期出线 2 回，接至创强开关站，形成创强开关站~增芯站双回辐射接线方式，10kV 本期及终期出线均为 36 回；电缆管沟从创强开关站出线沿雅瑶河边及周边市政路段埋地敷设，接入项目红线长度约 3.56km。主要建设内容包括 1 座 220kV 变电站及其配套设施、对侧创强站改造工程、220kV 输电线路工程和配套光纤通信工程等。

三、投资估算及资金来源。项目估算总投资 27756.86 万元，其中：工程费用 24080.32 万元、工程建设其他费用 3132.28 万元、预备费 544.25 万元。项目建设所需资金为区财政资金安排解决。

四、建设管理模式。项目由广州市增城区公共建设项目管理服务中心组织实施建设，请你单位按照相关规定严格落实树木保护要求。

五、招标事项。工程招标核准意见详见附件。

六、本审批文件有效期为 2 年。有效期内完成下一阶段审批工作的，本审批文件持续有效；有效期届满时未完成下一阶段审批工作的，在有效期满前 3 个月内向我局申请延期，未办理延期手续的，本审批文件自动失效。

附件：广州市工程招标核准意见表



附件

广州市工程招标核准意见表

建设工程名称：广州增芯项目 220kV 变电站建设工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察	核准			核准	核准		
设计	核准			核准	核准		
建筑工程	核准			核准	核准		
安装工程	核准			核准	核准		
监理	核准			核准	核准		
检测	核准			核准	核准		
重要材料							
其他							

审批部门核准意见说明：

- 1、招标范围：根据《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、《必须招标的工程项目规定》（国家发改委令 第 16 号）的规定，对勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理、检测全部招标。
- 2、招标组织形式：委托招标。
- 3、招标方式：公开招标。



注：如对本许可不服，可在收到本许可书之日起 60 日内向增城区人民政府（增城区人民政府行政复议机构地址：广州市增城区荔城街园圃路 29 号区政府行政复议办公室，电话：020-32166323），也可向广州市发展和改革委员会（地址：广州市越秀区府前路 1 号；电话：020-32829053）申请行政复议；或者在收到本许可书之日起 6 个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99 号）的规定，自 2021 年 6 月 1 日起增城区人民政府统一行使我区行政复议职责，建议向增城区人民政府提出行政复议申请。

招 标 基 本 情 况

建设工程名称： 广州增芯项目 220kV 变电站建设工程

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方 式	招标估算 金额(万 元)	备注
	全部招标	部分招标	自行招 标	委托招 标	公开招 标	邀请招 标			
勘察	√			√	√			194.41	
设计	√			√	√			851.96	
建筑、安 装工程	√			√	√			24080.32	
工程监理	√			√	√			225.67	
检测	√			√	√			360.20	
重要材料									
其他									

情况说明：

1、招标范围：根据《广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法》和《必须招标的工程项目规定》（国家发改委令 第16号）的规定，对建筑安装工程进行招标。

2、招标组织形式：委托招标。

3、招标方式：公开招标。



公开方式：主动公开

抄送：区财政局，区供电局。

广州市增城区发展和改革局办公室

2023 年 5 月 5 日印发
