

广州市增城区住房和城乡建设局文件

增住建〔2021〕85号

关于2021年第一季度预拌混凝土、预拌 砂浆和混凝土预制构件生产企业 检查情况的通报

各有关单位：

为了加强预拌混凝土、预拌砂浆和混凝土预制构件生产企业的监督管理，提高生产企业管理水平，建立健全质量管理体系，确保产品质量及安全生产。按照《预拌混凝土、预拌砂浆和混凝土预制构件生产企业专项检查》要求，2021年3月我局对辖区内14家预拌混凝土、预拌砂浆和混凝土预制构件生产企业进行了2021年第一季度专项检查，现将有关情况通报如下：

一、基本情况

本次委托广东省建筑材料研究院有限公司开展检查，采用不预先通知的方式进行，对生产企业站场环境、安全生产、

出厂质量、实验室管理等方面进行检查。抽检行业内用于生产的砂、石、水泥、粉煤灰、外加剂等原材料进行检测，并要求预拌混凝土生产企业现场制作混凝土试块成型后送检。

（一）站场情况及试验室管理：部分生产企业存在混凝土成型试验室无法保证环境条件并满足标准要求，无法做到按功能划分试验室，抗渗试验机无法满足检测量要求，以及相关试验员对标准理解不够专业等问题，存在较多问题生产企业情况如下：

广州鸿益建材有限公司试验室分区不符合要求、成型室温控不符合要求、养护箱内砂浆试件无标识、原材料台账不全、复验记录不全、复验项目不全、缺温湿度记录、原材料进货台账未按时签名、留样封条信息不全等问题。

（二）原材料及混凝土试块：本次共抽检了 82 组原材料，水泥 14 组、砂 16 组、石 12 组、外加剂 15 组、粉煤灰 9 组、矿渣粉 7 组、混凝土试块抗压 9 组。其中，不合格 7 组，合格率为 91.5%，涉及抽检不合格企业信息如下：

1. 广州市兆亿建材有限公司砂颗粒级配、细度模数不合格，砂浆外加剂凝结时间、抗压强度比不合格。

2. 广州稔华建材有限公司砂浆外加剂（增塑剂）抗压强度比不合格。

3. 广州三和管桩有限公司砂颗粒级配不合格。

4. 广州鸿益建材有限公司砂颗粒级配、细度模数不合格。

5. 广州市长运预拌混凝土有限公司水泥三氧化硫不合

格。

6. 广州超力花东混凝土有限公司砂颗粒级配、细度模数不合格。

二、处理情况

(一) 对上述站场存在较多问题和原材料抽检不合格的生产企业进行通报批评，责令上述生产企业立即进行整改：一是完善站场内分区和落实整改各项不合格指标；二是将不合格原材料情况反馈至供应商，查明不合格原因；三是对原材料及对应产品质量情况进行追踪，重点跟进同批次混凝土出厂的检验质量、所供应的建设工程质量情况；四是生产企业完成整改后向我局提交整改报告，我局将择时对整改情况进行复查。

(二) 抄送广州市散装水泥管理办公室建议扣除上述生产企业诚信评价分。

(三) 将本次检查中不合格的生产企业列为重点检查对象，加大监督力度，重点核查上述企业质量管理情况，并不定期开展日常巡查。

(四) 各生产企业应严把原材料质量关，谨慎选择原材料供应商，全区在建工地应采购符合要求且质量过关的预拌混凝土、预拌砂浆和混凝土预制构件。

三、有关要求

(一) 各生产企业针对本次检查中发现的存在问题，立即进行整改，落实各项管理措施，包括站场管理、试验室管理、安全生产管理、运输车队管理等。

(二) 各生产企业加强对原材料的质量管理，严格落实原材料进场检验，按规定取样、复试检验和留样，杜绝不合格原材料进场及使用，确保原材料及出厂混凝土质量合格。

附件：增城区 2021 年第一季度预拌混凝土、预拌砂浆和混凝土预制构件生产企业检测报告台账

广州市增城区住房和城乡建设局

2021 年 7 月 21 日

(联系人：黄安杰，联系电话：82752811)

附件:

增城区 2021 年第一季度预拌混凝土、预拌砂浆 和混凝土预制构件生产企业检测报告台账

企业名称	材料名称	抽检数量(组)	合格情况	不合格参数
广州兴南华建材有限公司	水泥	1	合格	/
	砂	1	合格	/
	石	1	合格	/
	外加剂	1	合格	/
广州市兆亿建材有限公司	水泥	1	合格	/
	砂	1	不合格	颗粒级配、细度模数
	砂浆外加剂	1	不合格	凝结时间、抗压强度比
广州稔华建材有限公司	水泥	1	合格	/
	砂	1	合格	/
	砂浆外加剂(增塑剂)	1	不合格	抗压强度比
	砂浆外加剂(调节剂)	1	合格	/
广州三和管桩有限公司	水泥	1	合格	/
	砂	1	不合格	颗粒级配
	石	1	合格	/
	外加剂	1	合格	/
广州市粤砵混凝土有限公司	水泥	1	合格	/
	砂	1	合格	/
	石	1	合格	/
	外加剂	1	合格	/
	粉煤灰	1	合格	/
	矿渣粉	1	合格	/
	混凝土抗压强度	1	合格	/
广州鸿益建材有限公司	水泥	1	合格	/
	砂	1	不合格	颗粒级配、细度模数
	石	1	合格	/
	外加剂	1	合格	/
	粉煤灰	1	合格	/
	混凝土抗压强度	1	合格	/
广东海外高强混凝土有限公司	水泥	1	合格	/
	砂	1	合格	/
	石	1	合格	/
	外加剂	1	合格	/
	粉煤灰	1	合格	/
	混凝土抗压强度	1	合格	/
广州市长运预	水泥	1	不合格	三氧化硫

企业名称	材料名称	抽检数量(组)	合格情况	不合格参数
拌混凝土有限公司	砂	1	合格	/
	石	1	合格	/
	外加剂	1	合格	/
	粉煤灰	1	合格	/
	矿渣粉	1	合格	/
	混凝土抗压强度	1	合格	/
广州市建中混凝土有限公司	水泥	1	合格	/
	砂	1	合格	/
	机制砂	1	合格	/
	石	1	合格	/
	外加剂	1	合格	/
	粉煤灰	1	合格	/
	混凝土抗压强度	1	合格	/
广州纽华企业有限公司	水泥	1	合格	/
	砂	1	合格	/
	石	1	合格	/
	外加剂	1	合格	/
	粉煤灰	1	合格	/
	混凝土抗压强度	1	合格	/
广州市华固砼建材有限公司	水泥	1	合格	/
	砂	1	合格	/
	石	1	合格	/
	外加剂	1	合格	/
广州市粤晟混凝土有限公司	水泥	1	合格	/
	砂	1	合格	/
	石	1	合格	/
	外加剂	1	合格	/
	粉煤灰	1	合格	/
	矿渣粉	1	合格	/
	混凝土抗压强度	1	合格	/
广州汇兴混凝土有限公司	水泥	1	合格	/
	砂	1	合格	/
	石	1	合格	/
	外加剂	1	合格	/
	粉煤灰	1	合格	/
	矿粉	1	合格	/
	混凝土抗压强度	1	合格	/
广州超力花东混凝土有限公司	水泥	1	合格	/
	砂	1	不合格	颗粒级配、细度模数
	机制砂	1	合格	/
	石	1	合格	/
	外加剂	1	合格	/

企业名称	材料名称	抽检数量(组)	合格情况	不合格参数
	粉煤灰	1	合格	/
	矿渣粉	1	合格	/
	混凝土抗压强度	1	合格	/

抽检材料不合格情况

季度	2021 年第 1 季度		
总抽检组数	82		
总不合格数	7		
总不合格率	8.5%		
不合格项目	砂	砂浆外加剂	水泥
不合格参数	颗粒级配、细度模数	凝结时间、抗压强度比	三氧化硫

公开方式：主动公开

抄送：广州市住房和城乡建设局，广州市散装水泥管理办公室。

广州市增城区住房和城乡建设局办公室 2021年7月21日印发
