



2023年11月国控企业监督性监测结果

行政区	企业名称	重点属性	监测点位	执行标准名称	监测日期	监测项目名称 (mg/L)	监测结果	标准限值	是否达标
增城区	广州市海滔环保科技有限公司 (永和污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2023/11/2	化学需氧量	24	40	是
						氨氮	0.091	5	是
						总磷	0.39	0.5	是
						总氮	9.03	15	是
						悬浮物	6	10	是
增城区	广州市新明润水质净化有限公司 (新塘污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2023/11/6	化学需氧量	13	40	是
						氨氮	0.054	5	是
						总磷	0.23	0.5	是
						总氮	10.6	15	是
						悬浮物	2	10	是
增城区	广州骏鹏投资有限公司 (中新污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2023/11/7	化学需氧量	39	40	是
						氨氮	0.298	5	是
						总磷	0.22	0.5	是
						总氮	4.97	15	是
						悬浮物	2	10	是
增城区	广州华浩高潭水处理有限公司 (高滩污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2023/11/9	化学需氧量	4L	40	是
						氨氮	0.032	5	是
						总磷	0.37	0.5	是
						总氮	5.82	15	是
						悬浮物	4L	10	是
增城区	广州华浩能源环保集团股份有限公司 (正果污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2023/11/8	化学需氧量	13	40	是
						氨氮	0.197	5	是
						总磷	0.42	0.5	是
						总氮	12.2	15	是
						悬浮物	5	10	是
增城区	广州派航环保技术有限公司 (派潭污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2023/11/9	化学需氧量	5	40	是
						氨氮	1.58	5	是
						总磷	0.21	0.5	是
						总氮	9.53	15	是
						悬浮物	4L	10	是



增城区	广州增城北控水质净化有限公司 (永和污水厂四期)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二段一 级标准两者中的严者后排放	2023/11/3	化学需氧量	12	40	是
						氨氮	0.326	5	是
						总磷	0.08	0.5	是
						总氮	6.25	15	是
						悬浮物	4	10	是
增城区	广州增城北控水处理有限公司 (中心污水厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二段一 级标准两者中的严者后排放	2023/11/8	化学需氧量	6	40	是
						氨氮	0.076	5	是
						总磷	0.10	0.5	是
						总氮	4.08	15	是
						悬浮物	4L	10	是

备注：结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。

