



2024年6月国控企业监督性监测结果

行政区	企业名称 (永和水处理厂)	重点 属性	监测 点位	执行标准名称	监测日期	监测项目名称 (mg/L)	监测结果	标准 限值	是否 达标
增城区	广州市海滔环保科技有限公司 (永和水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二段一 级标准两者中的严者后排放	2024/6/6	化学需氧量	10	40	是
						氨氮	0.291	5	是
						总磷	0.31	0.5	是
						总氮	9.56	15	是
						悬浮物	6	10	是
增城区	广州市新明润水质净化有限公司 (新塘污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二段一 级标准两者中的严者后排放	2024/6/4	化学需氧量	10	40	是
						氨氮	0.094	5	是
						总磷	0.12	0.5	是
						总氮	10.8	15	是
						悬浮物	5	10	是
增城区	广州骏鹏投资有限公司 (中新污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二段一 级标准两者中的严者后排放	2024/6/5	化学需氧量	10	40	是
						氨氮	0.084	5	是
						总磷	0.15	0.5	是
						总氮	9.96	15	是
						悬浮物	5	10	是
增城区	广州华浩高潭水处理有限公司 (高滩污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二段一 级标准两者中的严者后排放	2024/6/6	化学需氧量	9	40	是
						氨氮	0.061	5	是
						总磷	0.21	0.5	是
						总氮	6.32	15	是
						悬浮物	5	10	是
增城区	广州市增城净水有限公司 (正果污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二段一 级标准两者中的严者后排放	2024/6/6	化学需氧量	6	40	是
						氨氮	0.881	5	是
						总磷	0.07	0.5	是
						总氮	8.24	15	是
						悬浮物	4	10	是
增城区	广州市增城净水有限公司 (派潭污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二段一 级标准两者中的严者后排放	2024/6/6	化学需氧量	8	40	是
						氨氮	0.098	5	是
						总磷	0.08	0.5	是
						总氮	7.38	15	是
						悬浮物	4	10	是



增城区	广州增城北控水质净化有限公司 (永和污水厂四期)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二段一 级标准两者中的严者后排放	2024/6/6	化学需氧量	14	40	是
						氨氮	0.068	5	是
						总磷	0.04	0.5	是
						总氮	8.80	15	是
						悬浮物	4	10	是
增城区	广州增城北控水处理有限公司 (中心污水厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二段一 级标准两者中的严者后排放	2024/6/3	化学需氧量	12	40	是
						氨氮	0.468	5	是
						总磷	0.06	0.5	是
						总氮	7.79	15	是
						悬浮物	6	10	是

备注：结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。