



2024年7月国控企业监督性监测结果

行政区	企业名称	重点属性	监测点位	执行标准名称	监测日期	监测项目名称 (mg/L)	监测结果	标准限值	是否达标
增城区	广州市海滔环保科技有限公司 (永和污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2024/7/4	化学需氧量	20	40	是
						氨氮	0.276	5	是
						总磷	0.06	0.5	是
						总氮	8.79	15	是
						悬浮物	8	10	是
增城区	广州市新明润水质净化有限公司 (新塘污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2024/7/1	化学需氧量	12	40	是
						氨氮	0.626	5	是
						总磷	0.31	0.5	是
						总氮	12.4	15	是
						悬浮物	6	10	是
增城区	广州骏鹏投资有限公司 (中新污水处理厂)	国控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2024/7/2	化学需氧量	12	40	是
						氨氮	0.086	5	是
						总磷	0.25	0.5	是
						总氮	9.32	15	是
						悬浮物	7	10	是
增城区	广州华浩高潭水处理有限公司 (高滩污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2024/7/1	化学需氧量	7	40	是
						氨氮	0.621	5	是
						总磷	0.19	0.5	是
						总氮	6.77	15	是
						悬浮物	5	10	是
增城区	广州市增城净水有限公司 (正果污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2024/7/1	化学需氧量	11	40	是
						氨氮	0.768	5	是
						总磷	0.05	0.5	是
						总氮	10.4	15	是
						悬浮物	7	10	是
增城区	广州市增城净水有限公司 (派潭污水处理厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者中的严者后排放	2024/7/1	化学需氧量	8	40	是
						氨氮	0.521	5	是
						总磷	0.10	0.5	是
						总氮	7.63	15	是
						悬浮物	5	10	是



增城区	广州增城北控水质净化有限公司 (永和污水处理厂四期)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一 级标准两者中的严者后排放	2024/7/4	化学需氧量 氨氮 总磷 总氮 悬浮物	16 0.111 0.21 9.08 6	40 5 0.5 15 10	是 是 是 是 是
增城区	广州增城北控水处理有限公司 (中心污水厂)	市控	出水口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准和广东省《水污 染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一 级标准两者中的严者后排放	2024/7/2	化学需氧量 氨氮 总磷 总氮 悬浮物	14 0.364 0.18 8.40 6	40 5 0.5 15 10	是 是 是 是 是

备注：结果中“ND”表示未检出，括号中数值为该项目检出限。