

附件 1

广州市增城区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2018 年 9 月)

填报单位: 广州市增城区水务局

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均 处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮 浓度设计 标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项目 及数值
荔城污水处理厂	10	8.95	380	123	30	9.5	是	—
石滩污水处理厂	2.5	0.87	300	133	30	6.84	是	—
新塘污水处理厂	10	10	300	191.53	30	20.99	是	—
永和污水处理厂 (一、二期)	10	10.44	300	72.8	25	15.91	是	—
中新污水处理厂	2	1.28	300	103.43	30	11.41	是	—
高滩污水处理厂	0.3	0.27	300	72.75	30	4.03	是	—